

水質試験結果報告書

HCD0000844-TP205541

2023年11月2日

安芸市長

様



株式会社東洋電化テクノリサーチ

〒781-8006 高知市萩原 丁 2番25号

TEL. 088-834-4836 FAX. 088-834-4884

水道法20条 厚生労働大臣登録機関 第233号

技術管理責任者 足達唯

ご依頼を受けました試料についての試験結果を下記の通りご報告致します。

試料の種類	水道原水						
採水場所	安芸水源(穴内)原水						
採水者	安芸市上下水道課			採水日時	2023年10月19日 08:30		
受付日	2023年10月19日	天候	晴	気温(℃)	23.9	水温(℃)	19.6
特記事項							

項	目	名	単 位	試験結果	指 針 値	試 験 方 法	定量下限値	
1	大腸菌		－	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法	－	
2	嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	不検出	検出されないこと	ハンドフォード改良寒天培地法	－	
3				以下余白				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
検査区分責任者(理化学)		環境分析課 課長代理 土居諒子		検査区分責任者(生物学)		環境分析課 係長 佐々木久美子		
備考 試験方法:水道における指標菌及びクリプトスピリウム等の検査方法について(平成19年健水発第0330006号) 指 針 値:水道水中のクリプトスピリウム等対策の実施について(平成19年健水発第0330005号)							検査期日	
							自	2023年10月19日
							至	2023年10月20日



039



水質試験結果報告書

HCD0000844-TP205542

2023年11月2日

安芸市長

様



株式会社東洋電化テクニクス

〒781-8006 高知市萩原二丁目2番25号

TEL. 088-834-4836 FAX 088-834-4884

水道法20条 厚生労働大臣登録機関 第233号

技術管理責任者 足達唯

ご依頼を受けました試料についての試験結果を下記の通りご報告致します。

試料の種類	水道原水						
採水場所	第3水源 (憎津) 原水						
採水者	安芸市上下水道課				採水日時	2023年10月19日	10:00
受付日	2023年10月19日	天候	晴	気温 (°C)	26.0	水温 (°C)	17.8
特記事項							

項	目	名	単 位	試験結果	指 針 値	試 験 方 法	定量下限値	
1	大腸菌		-	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法	-	
2	嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	不検出	検出されないこと	ハンドフォード改良寒天培地法	-	
3				以下余白				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
検査区分責任者 (理化学)		環境分析課 課長代理 土居諒子		検査区分責任者 (生物学)		環境分析課 係長 佐々木久美子		
備考 試験方法:水道における指標菌及びグロプトストロリウム等の検査方法について (平成19年健水発第0330006号) 指 針 値:水道水中のグロプトストロリウム等対策の実施について (平成19年健水発第0330005号)							検査期日	
							自	2023年10月19日
							至	2023年10月20日



水質試験結果報告書

HCD0000844-TP205543
2023年11月2日

安芸市長様

株式会社東洋電化テクノリサーチ
〒781-8006 高知市萩原二丁目2番25号
TEL. 088-834-4836 FAX. 088-834-4884
水道法20条 厚生労働大臣登録機関 第233号
技術管理責任者 足達唯

ご依頼を受けました試料についての試験結果を下記の通りご報告致します。

試料の種類	水道原水						
採水場所	川北水源(下山)原水						
採水者	安芸市上下水道課				採水日時	2023年10月19日	10:48
受付日	2023年10月19日	天候	晴	気温(℃)	25.6	水温(℃)	15.5
特記事項							

項	目	名	単 位	試験結果	指 針 値	試 験 方 法	定量下限値	
1	大腸菌		-	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法	-	
2	嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	不検出	検出されないこと	ハンドフォード改良寒天培地法	-	
3				以下余白				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
検査区分責任者 (理化学)		環境分析課 課長代理 土居諒子		検査区分責任者 (生物学)		環境分析課 係長 佐々木久美子		
備考 試験方法:水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について (平成19年健水発第0330006号) 指 針 値:水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について (平成19年健水発第0330005号)							検査期日	
							自	2023年10月19日
							至	2023年10月20日

水質試験結果報告書

HCD0000844-TP205544

2023年11月2日

安芸市長

様



株式会社東洋化学工業リサーチ

〒781-8006 高知市萩原二丁目2番25号

TEL. 088-834-4836 FAX. 088-834-4884

水道法20条 厚生労働大臣登録機関 第233号

技術管理責任者 足達唯

ご依頼を受けました試料についての試験結果を下記の通りご報告致します。

試料の種類	水道原水						
採水場所	赤野第3水源原水						
採水者	安芸市上下水道課				採水日時	2023年10月19日	09:38
受付日	2023年10月19日	天候	晴	気温(℃)	24.8	水温(℃)	22.3
特記事項							

項	目	名	単 位	試験結果	指 針 値	試 験 方 法	定量下限値	
1	大腸菌		－	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法	－	
2	嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	不検出	検出されないこと	ハンドフォード改良寒天培地法	－	
3				以下余白				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
検査区分責任者(理化学)		環境分析課 課長代理 土居諒子		検査区分責任者(生物学)		環境分析課 係長 佐々木久美子		
備考 試験方法:水道における指標菌及びクリプトスポリウム等の検査方法について(平成19年健水発第0330006号) 指 針 値:水道水中のクリプトスポリウム等対策の実施について(平成19年健水発第0330005号)							検査期日	
							自	2023年10月19日
							至	2023年10月20日



042



水質試験結果報告書

HCD0000844-TP205545

2023年11月2日

安芸市長

様



株式会社東洋化学工業株式会社

〒781-8006 高知市萩原二丁目2番25号

TEL. 088-834-4836 FAX. 088-834-4884

水道法20条 厚生労働大臣登録機関 第233号

技術管理責任者 足達唯

ご依頼を受けました試料についての試験結果を下記の通りご報告致します。

試料の種類	水道原水						
採水場所	井ノ口原水						
採水者	安芸市上下水道課				採水日時	2023年10月19日	10:25
受付日	2023年10月19日	天候	晴	気温(℃)	25.8	水温(℃)	22.7
特記事項							

項	目	名	単 位	試験結果	指 針 値	試 験 方 法	定量下限値	
1	大腸菌		-	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法	-	
2	嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	不検出	検出されないこと	ハンドフォード改良寒天培地法	-	
3				以下余白				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
検査区分責任者 (理化学)		環境分析課 課長代理 土居諒子		検査区分責任者 (生物学)		環境分析課 係長 佐々木久美子		
備考 試験方法:水道における指標菌及びクリプトスポリウム等の検査方法について (平成19年健水発第0330006号) 指 針 値:水道水中のクリプトスポリウム等対策の実施について (平成19年健水発第0330005号)							検査期日	
							自	2023年10月19日
							至	2023年10月20日



水質試験結果報告書

HCD0000844-TP205546

2023年11月2日

安芸市長

様



株式会社東洋化学工業リサーチ

〒781-8006 高知市萩原二丁目2番25号

TEL. 088-834-4836 FAX. 088-834-4884

水道法20条 厚生労働大臣登録機関 第233号

技術管理責任者 足達唯

ご依頼を受けました試料についての試験結果を下記の通りご報告致します。

試料の種類	水道原水						
採水場所	入河内原水						
採水者	安芸市上下水道課			採水日時	2023年10月19日 09:10		
受付日	2023年10月19日	天候	晴	気温(℃)	24.5	水温(℃)	23.0
特記事項							

項	目	名	単 位	試験結果	指 針 値	試 験 方 法	定量下限値	
1	大腸菌		－	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法	－	
2	嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	不検出	検出されないこと	ハンドフールド改良寒天培地法	－	
3				以下余白				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
検査区分責任者 (理化学)		環境分析課 課長代理 土居諒子		検査区分責任者 (生物学)		環境分析課 係長 佐々木久美子		
備考 試験方法:水道における指標菌及びクリプトスピリウム等の検査方法について (平成19年健水発第0330006号) 指 針 値:水道水中のクリプトスピリウム等対策の実施について (平成19年健水発第0330005号)							検査期日	
							自	2023年10月19日
							至	2023年10月20日



水質試験結果報告書

HCD0000844-TP205547

2023年11月2日

安芸市長

様



株式会社東洋化学工業リサーチ

〒781-8006 高知市萩原二丁目2番25号

TEL. 088-834-4836 FAX. 088-834-4884

水道法20条 厚生労働大臣登録機関 第233号

技術管理責任者 足達唯

ご依頼を受けました試料についての試験結果を下記の通りご報告致します。

試料の種類	水道原水						
採水場所	大井原水						
採水者	安芸市上下水道課				採水日時	2023年10月19日	09:30
受付日	2023年10月19日	天候	晴	気温(℃)	22.0	水温(℃)	20.0
特記事項							

項	目	名	単位	試験結果	指針値	試験方法	定量下限値
1	大腸菌		-	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法	-
2	嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	不検出	検出されないこと	ハンドフォード改良寒天培地法	-
3				以下余白			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

検査区分責任者(理化学) 環境分析課 課長代理 土居諒子 検査区分責任者(生物学) 環境分析課 係長 佐々木久美子

備考

試験方法:水道における指標菌及びクリプトスポリウム等の検査方法について(平成19年健水発第0330006号)

指針値:水道水中のクリプトスポリウム等対策の実施について(平成19年健水発第0330005号)

検査期日

自 2023年10月19日

至 2023年10月20日



045

