

## 計量証明書

HED0000777-TW244221  
2025年6月17日

安芸市長

様



株式会社東洋電化テクノリサーチ  
〒781-8006 高知市秋町二丁目2番25号  
TEL. 088-834-4886 FAX. 088-834-4884  
計量証明事業所 高知県 第605号 (濃度)  
環境計量士 氏名 中西淳一  
登録番号 第環6809号

|       |                 |      |               |         |       |
|-------|-----------------|------|---------------|---------|-------|
| 試料の種類 | 浸出水             | 採取日時 | 2025年5月21日    | 採取時刻    | 10:40 |
| 試料名   | 旧処分場 浸出水        | 採取者  | 弊社 (矢野圭耶・寺内亨) |         |       |
| 採取場所  | 東山不燃物処理場 (旧処分場) | 天候   | 雨             | 気温 (°C) | 22.3  |
| 受託年月日 | 2025年5月21日      | 受託方法 | 弊社採取          | 水温 (°C) | 20.4  |
| 特記事項  | 立会：安芸市環境課 門田氏   |      |               |         |       |

御依頼を受けました試料についての計量の結果を下記のとおり証明致します。

## 記

| 計量の対象                           | 計量の単位  | 計量の結果   | 計量の方法                       | 定量下限値  |
|---------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------|
| 1 水素イオン濃度                       | -      | 7.6     | JIS K 0102-1 12             | -      |
| 2 生物化学的酸素要求量                    | mg/L   | 0.9     | JIS K 0102-1 18, 21.4       | 0.5    |
| 3 化学的酸素要求量                      | mg/L   | 1.9     | JIS K 0102-1 17.2           | 0.5    |
| 4 浮遊物質                          | mg/L   | <1.0    | 昭和46年環境庁告示第59号_付表9          | 1.0    |
| 5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)          | mg/L   | <0.5    | 昭和49年環境庁告示第64号_付表4          | 0.5    |
| 6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)       | mg/L   | <0.5    | 昭和49年環境庁告示第64号_付表4          | 0.5    |
| 7 フェノール類含有量                     | mg/L   | <0.05   | JIS K 0102-4 5.2.4          | 0.05   |
| 8 銅含有量                          | mg/L   | <0.01   | JIS K 0102-3 11.6           | 0.01   |
| 9 亜鉛含有量                         | mg/L   | 0.01    | JIS K 0102-3 12.5           | 0.01   |
| 10 溶解性鉄含有量                      | mg/L   | 0.02    | JIS K 0102-3 16.5           | 0.01   |
| 11 溶解性マンガン含有量                   | mg/L   | <0.01   | JIS K 0102-3 15.4           | 0.01   |
| 12 クロム含有量                       | mg/L   | <0.02   | JIS K 0102-3 24.2.5         | 0.02   |
| 13 大腸菌数※1                       | CFU/mL | 1       | 昭和37年厚生省、建設省令第1号            | 0      |
| 14 窒素含有量                        | mg/L   | <0.05   | JIS K 0102-2 17.5           | 0.05   |
| 15 燐含有量                         | mg/L   | <0.01   | JIS K 0102-2 18.4.6         | 0.01   |
| 16 アルキル水銀化合物                    | mg/L   | 不検出     | 昭和46年環境庁告示第59号_付表3及び第64号付表3 | 0.0005 |
| 17 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | mg/L   | <0.0005 | 昭和46年環境庁告示第59号_付表2          | 0.0005 |
| 18 カドミウム及びその化合物                 | mg/L   | <0.001  | JIS K 0102-3 14.5           | 0.001  |
| 19 鉛及びその化合物                     | mg/L   | <0.002  | JIS K 0102-3 13.5           | 0.002  |
| 20 有機燐(りん)                      | mg/L   | <0.1    | 昭和49年環境庁告示第64号_付表1          | 0.1    |
| 21 六価クロム化合物                     | mg/L   | <0.02   | JIS K 0102-3 24.3.6         | 0.02   |
| 22 砒素及びその化合物                    | mg/L   | <0.005  | JIS K 0102-3 20.5           | 0.005  |
| 23 シアン化合物                       | mg/L   | <0.1    | JIS K 0102-2 9.6            | 0.1    |
| 24 ポリ塩化ビフェニル                    | mg/L   | <0.0005 | 昭和46年環境庁告示第59号_付表4          | 0.0005 |
| 25 トリクロロエチレン                    | mg/L   | <0.002  | JIS K 0125 5.2              | 0.002  |
| 26 テトラクロロエチレン                   | mg/L   | <0.0005 | JIS K 0125 5.2              | 0.0005 |
| 27 ジクロロメタン                      | mg/L   | <0.002  | JIS K 0125 5.2              | 0.002  |
| 28 四塩化炭素                        | mg/L   | <0.0002 | JIS K 0125 5.2              | 0.0002 |
| 29 1,2-ジクロロエタン                  | mg/L   | <0.0004 | JIS K 0125 5.2              | 0.0004 |
| 30 1,1-ジクロロエチレン                 | mg/L   | <0.002  | JIS K 0125 5.2              | 0.002  |
| 31 シス-1,2-ジクロロエチレン              | mg/L   | <0.004  | JIS K 0125 5.2              | 0.004  |
| 32 1,1,1-トリクロロエタン               | mg/L   | <0.0005 | JIS K 0125 5.2              | 0.0005 |
| 33 1,1,2-トリクロロエタン               | mg/L   | <0.0006 | JIS K 0125 5.2              | 0.0006 |
| 34 1,3-ジクロロプロペン                 | mg/L   | <0.0002 | JIS K 0125 5.2              | 0.0002 |
| 35 チウラム                         | mg/L   | <0.0006 | 昭和46年環境庁告示第59号_付表5          | 0.0006 |
| 36 シマジン                         | mg/L   | <0.0003 | 昭和46年環境庁告示第59号_付表6          | 0.0003 |
| 37 チオベンカルブ                      | mg/L   | <0.002  | 昭和46年環境庁告示第59号_付表6          | 0.002  |
| 38 ベンゼン                         | mg/L   | <0.001  | JIS K 0125 5.2              | 0.001  |
| 39 セレン及びその化合物                   | mg/L   | <0.002  | JIS K 0102-3 26.4           | 0.002  |
| 40 1,4-ジオキサン                    | mg/L   | <0.05   | 昭和46年環境庁告示第59号_付表8          | 0.05   |
| 41 ほう素及びその化合物                   | mg/L   | 0.04    | JIS K 0102-3 5.6            | 0.02   |
| 42 ふっ素及びその化合物                   | mg/L   | <0.05   | JIS K 0102-2 5.4            | 0.05   |
| 43 アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L   | <0.05   | JIS K 0102-2 13.6, 15.7     | 0.05   |
| 44                              |        | 以下余白    |                             |        |
| 45                              |        |         |                             |        |
| 46                              |        |         |                             |        |

## 備考

※1:計量証明対象外



001

