

## 計 量 証 明 書

HFD0000883-TW267436

2026年6月12日

安芸市長

様

株式会社東洋電化テクノリサーチ  
〒781-8006 高知市萩町二丁目2番25号  
TEL. 088-834-4838 FAX. 088-834-4884  
計量証明事業所 高知県 第605号 (濃度)  
環境計量士 氏名 中西淳  
登録番号 第環6899号

|       |                             |      |            |         |       |
|-------|-----------------------------|------|------------|---------|-------|
| 試料の種類 | 地下水                         | 採取日時 | 2026年5月25日 | 採取時刻    | 09:29 |
| 試料名   | 地下水 (B地点)                   | 採取者  | 弊社 (菅野史朗)  |         |       |
| 採取場所  | 新・旧最終処分場下流域 安芸市伊尾木字谷口2791地先 | 天候曇  |            | 気温 (°C) | 25.4  |
| 受託年月日 | 2026年5月25日                  | 受託方法 | 弊社採取       | 水温 (°C) | 17.4  |
| 特記事項  | 立会：安芸市環境課 門田氏               |      |            |         |       |

御依頼を受けました試料についての計量の結果を下記のとおり証明致します。

## 記

| 計量の対象             | 計量の単位 | 計量の結果    | 基準値      | 計量の方法                       | 定量下限値   |
|-------------------|-------|----------|----------|-----------------------------|---------|
| 1 アルキル水銀          | mg/L  | 不検出      | 検出されないこと | 昭和45年環境庁告示第59号_付表3及び第64号付表3 | 0.0005  |
| 2 総水銀             | mg/L  | <0.00005 | ≤0.0005  | 昭和46年環境庁告示第59号_付表2          | 0.00005 |
| 3 カドミウム           | mg/L  | <0.0003  | ≤0.003   | JIS K 0102-3 14.5           | 0.0003  |
| 4 鉛               | mg/L  | 0.002    | ≤0.01    | JIS K 0102-3 13.5           | 0.001   |
| 5 六価クロム           | mg/L  | <0.002   | ≤0.05    | JIS K 0102-3 24.3.6         | 0.002   |
| 6 砒素              | mg/L  | <0.001   | ≤0.01    | JIS K 0102-3 20.5           | 0.001   |
| 7 全シアン            | mg/L  | 不検出      | 検出されないこと | JIS K 0102-2 9.6            | 0.1     |
| 8 PCB             | mg/L  | 不検出      | 検出されないこと | 昭和46年環境庁告示第59号_付表4          | 0.0005  |
| 9 トリクロロエチレン       | mg/L  | <0.002   | ≤0.01    | JIS K 0125 5.2              | 0.002   |
| 10 テトラクロロエチレン     | mg/L  | <0.0005  | ≤0.01    | JIS K 0125 5.2              | 0.0005  |
| 11 ジクロロメタン        | mg/L  | <0.002   | ≤0.02    | JIS K 0125 5.2              | 0.002   |
| 12 四塩化炭素          | mg/L  | <0.0002  | ≤0.002   | JIS K 0125 5.2              | 0.0002  |
| 13 1,2-ジクロロエタン    | mg/L  | <0.0004  | ≤0.004   | JIS K 0125 5.2              | 0.0004  |
| 14 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L  | <0.002   | ≤0.1     | JIS K 0125 5.2              | 0.002   |
| 15 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L  | <0.0004  | ≤0.04    | JIS K 0125 5.2              | 0.0004  |
| 16 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L  | <0.0005  | ≤1       | JIS K 0125 5.2              | 0.0005  |
| 17 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L  | <0.0006  | ≤0.006   | JIS K 0125 5.2              | 0.0006  |
| 18 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L  | <0.0002  | ≤0.002   | JIS K 0125 5.2              | 0.0002  |
| 19 チウラム           | mg/L  | <0.0006  | ≤0.006   | 昭和46年環境庁告示第59号_付表5          | 0.0006  |
| 20 シマジン           | mg/L  | <0.0003  | ≤0.003   | 昭和46年環境庁告示第59号_付表6          | 0.0003  |
| 21 チオベンカルブ        | mg/L  | <0.002   | ≤0.02    | 昭和46年環境庁告示第59号_付表6          | 0.002   |
| 22 ベンゼン           | mg/L  | <0.001   | ≤0.01    | JIS K 0125 5.2              | 0.001   |
| 23 セレン            | mg/L  | <0.001   | ≤0.01    | JIS K 0102-3 26.4           | 0.001   |
| 24 1,4-ジオキサン      | mg/L  | <0.005   | ≤0.05    | 昭和46年環境庁告示第59号_付表7          | 0.005   |
| 25 クロロエチレン        | mg/L  | <0.0002  | ≤0.002   | 平成9年環境庁告示第10号_付表            | 0.0002  |
| 26 ふっ素            | mg/L  | 0.07     | -        | JIS K 0102-2 5.4            | 0.05    |
| 27 ほう素            | mg/L  | 0.01     | -        | JIS K 0102-3 5.6            | 0.01    |
| 28 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L  | 0.09     | -        | JIS K 0102-2 15.7_14.3      | 0.01    |
| 29                |       | 以下余白     |          |                             |         |
| 30                |       |          |          |                             |         |

## 備考

基準値：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 (昭和52年3月14日総理府・厚生省令第1号) 別表第2

総合判定：適合