令和８年度有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の検査結果

採水日	分類	目標値	項目名	安芸水源地	第3水源地	川北水源地	赤野第3水源地	井ノ口水源地	入河内水源地	大井水源地	井ノ口高台寺水源地（新水源予定地）
令和8年4月23日	浄水	PFOS及びPFOAの合算で50ng/L	PFOS及びPFOA	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	ー
令和8年7月9日	浄水		PFOS及びPFOA	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	ー
令和8年10月15日	浄水		PFOS及びPFOA	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	ー
令和8年10月22日	原水		PFOS及びPFOA	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001	＜0.00001
令和9年1月	浄水		PFOS及びPFOA								ー

※検査結果は採水月の水質試験検査成績表をご覧ください。